

Váš dopis zn.:

Ze dne: 12.05.2020

Spis. zn.: S-KHSSC 23144/2020
Č. j.: KHSSC 23144/2020

Vyřizuje: Bc. Zita Forejtková
Tel.: 234 118 264
E-mail: zita.forejtkova@khsstc.cz

Datum: 5. června 2020

Datovou zprávou

Obec Mukařov
Příčná 11
251 62 Mukařov

Odborné vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k žádosti obce Mukařov, se sídlem na adrese: Příčná 11, 251 62 Mukařov, IČO: 00240508 (dále jen „obec Mukařov“), k možnosti navýšení kapacity Základní školy Mukařov, se sídlem na adrese: Školní 88, 251 62 Mukařov, IČO: 70986444 (dále jen „ZŠ Mukařov“) vzhledem k počtu hygienických zařízení

Podáním doručeným dne 13. května 2020 požádala obec Mukařov, v zastoupení pana zastupitele Pavla Mádra, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) o odborné vyjádření k žádosti o přezkoumání možnosti navýšení kapacity Základní školy Mukařov vzhledem k počtu hygienických zařízení.

KHS při posuzování předmětné žádosti obce Mukařov vycházela zejména z hygienických požadavků na prostorové podmínky upravených na základě zákona ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., (dále jen „vyhláška 410“).

Podle § 7 odst. 1 věty první zákona jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen "zařízení pro výchovu a vzdělávání") povinny zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem.

Prostorové podmínky v zařízení pro výchovu a vzdělávání s výjimkou škol v přírodě a provozoven pro výchovu a vzdělávání jsou stanoveny rozměrem 1,65m² na jednoho žáka v učebnách a 2m² v odborných učebnách. Zároveň musí být toto zařízení vybaveno šatnami – pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25m². **Hygienické zařízení – v předsíňkách záchodů musí být 1 umyvadlo na 20 žáků, 1 záchod na 20 dívek, 1 pisoár na 20 chlapců, 1 záchod na 80 chlapců, 1 hygienická kabina na 80 dívek.**

Stávající celková kapacita ZŠ Mukařov je v Rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „rejstřík“) stanovena na 660 žáků.

Na konci roku 2019 bylo pracovníci KHS po komunikaci s vedením školy zjištěno, že v ZŠ Mukařov proběhla rekonstrukce hygienických zařízení, při které došlo ke snížení počtu hygienických zařízení. Pro potřeby dalšího budoucího navýšování kapacity školy z důvodu velkého počtu zapsaných žáků do 1. ročníku ze spádových obcí, byla KHS požádána o stanovení maximální kapacity (počet žáků) vzhledem k aktuálnímu počtu hygienických zařízení. Pracovnice KHS dne 26.05.2020 provedla místní šetření za přítomnosti vedení školy, obce Mukařov i vedení obcí spádových.

ZŠ Mukařov se skládá ze dvou budov a to komplexu staré budovy, nové budovy + jídelny a kontejnerové přístavby, která je samostatně stojící budovou. Proto je kromě celkové kapacity základní školy zvlášť počítána kapacita pro komplex budov a kontejnerovou přístavbu.

Na základě informací zjištěných při místním šetření vyplynulo, že z hlediska počtu zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních pro žáky - a to počet umývadel pro dívky a chlapce, počet WC kabin pro dívky a chlapce, počet pisoárů - může ZŠ Mukařov navštěvovat 800 žáků (předpokládá se cca polovina chlapců a polovina dívek). Z hlediska počtu hygienických kabin pro dívky je tento počet vyhovující pouze pro 160 dívek. Pokud by byla provedena optimalizace počtu hygienických kabin pro dívky, např. instalací bidetových prkének do celkem 3 WC kabin pro dívky, lze dosáhnout stejné kapacity jako u ostatních zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních pro žáky - tj. 400 dívek - celkově 800 žáků.

Dále upozorňujeme, že pro budoucí navýšení kapacity školy je potřeba zohlednit také požadavky na potřebnou plochu učeben a šaten pro žáky.

Další požadavek, který navazuje na budoucí navýšování kapacity školy, je možnost navýšení kapacity stravovacího provozu při základní škole.

Pro upřesnění uvádíme i detailní počet zařizovacích předmětů na hygienických zařízeních pro žáky v obou budovách ZŠ Mukařov tak, jak byl zjištěn při výše uvedeném místním šetření.

Část	Patro	CH/D	Umyvadla	WC Kabiny	Pisoáry	Hyg. Kabiny
Kont. přístavba	2. NP	chlapci	3	2	3	-
		dívky	3	3	-	0
	1. NP	chlapci	3	2	3	-
		dívky	3	3	-	0
Stará budova	3. NP	chlapci	3	2	3	-
		dívky	4	4	-	0
	1. NP	chlapci	4	3	5	-
		dívky	2	4	-	0
Jídelna	1. NP	chlapci	2	1	2	-
		dívky	2	3	-	0
Nová budova	3. NP	chlapci	2	1	3	-
		dívky	2	2	-	1
	2. NP	chlapci	2	1	3	-
		dívky	2	2	-	1
	1. NP	chlapci	2	1	3	-
		dívky	2	2	-	0

Součet:	CH/D	Umyvadla	WC Kabiny	Pisoáry	Hyg. Kabiny
Komplex	chlapci	15	9	19	-
	dívky	14	17	-	2
Kont.př.	chlapci	6	4	6	-
	dívky	6	6	-	0

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že po optimalizaci (navýšení) počtu hygienických kabin pro dívky v ZŠ Mukařov lze vzhledem k počtu hygienických zařízení pro žáky dosáhnout maximální kapacity 800 žáků.

Ing. Alena Šípková
Zastupující vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Praha-východ, Praha-západ a Benešov

Rozdělovník

1/ adresát
2/ KHS odd. HDM a. a.
1+0, S-10/2031